



DYREKTOR

SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

ul. Prądyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776 20 14, fax. (22) 776 23 13, e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl

Wołomin, dnia 5 października 2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO**

W ramach procedury rozeznania rynku Sąd Rejonowy w Wołominie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie informacyjnej wyceny na wykonanie świadczenia kompleksowych usług - na okres 24 miesięcy - w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3A.

Przedmiot umowy:

Wykonanie świadczenia kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), z uwzględnieniem uregulowań wewnątrz resortowych tj. Instrukcji Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1993 roku w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 6, poz.28), a w szczególności:

1. sporządzanie przewidzianej przepisami prawa aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Sądu Rejonowego w Wołominie – pierwsza aktualizacja powinna być sporządzona w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
2. przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz z pierwszej pomocy wraz z prowadzeniem rejestrów w tym zakresie, opracowywaniem programów szkoleń oraz wydawaniem zaświadczeń,
3. sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowym wyposażeniem siedziby Sądu Rejonowego w Wołominie, w sprzęt ppoż – gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy, systemy ostrzegania pożarowego, oddymiające i odgromowe, oświetlenie awaryjne



DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

ul. Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776 20 14, fax. (22) 776 23 13, e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl

- i ewakuacyjne, w tym monitorowanie ich stanu technicznego oraz plany rozmieszczenia sprzętu ppoż, wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
4. przegląd, bieżąca konserwacja oraz bieżąca naprawa i wymiana urządzeń przeciwpożarowych, w tym centrali sygnalizacji pożaru ESSER FLEX, punktów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie (czujniki sygnalizacji pożaru), gaśnic, drzwi przeciwpożarowych, badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądy węży hydrantowych (badanie wytrzymałości), wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 5. niezwłoczne raportowanie o konieczności naprawy, zakupu i wymiany sprzętów i urządzeń wymienionych w punkt 3 i 4. Zakup w/w sprzętów i urządzeń dokonywany będzie przez wykonawcę, rozliczony odrębną fakturą, poprzednio ustalony i zaakceptowany odrębnym wnioskiem z Zamawiającym po przedstawieniu kalkulacji cenowej z zastrzeżeniem, iż cena zakupu nie może być wyższa niż cena katalogowa,
 6. koordynacja urządzeń przeciwpożarowych z systemami oddymiania klatek schodowych, gaszenia gazem, kontrolami dostępu, dźwigami osobowymi we współpracy z firmami konserwującymi niniejsze systemy i urządzenia,
 7. doradztwo w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym przedkładanie w formie pisemnej propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego siedziby Sądu Rejonowego w Wołominie,
 8. organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń / próbnych alarmów ppoż. w siedzibie Sądu Rejonowego w Wołominie – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dokumentowanie przebiegu akcji,
 9. przeglądy stanowisk pracy w Sądzie Rejonowym w Wołominie, a następnie sporządzanie pisemnego protokołu dla Zamawiającego z zakresu ppoż, co najmniej raz w trakcie trwania umowy,
 10. sporządzanie corocznych analiz o sytuacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w siedzibie Sądu Rejonowego w Wołominie,



DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

ul. Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, tel. (22) 776 20 14, fax. (22) 776 23 13, e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl

11. współpraca na zlecenie Zamawiającego z firmami wykonującymi prace remontowe, montażowe, konserwacyjne, techniczne na terenie Sądu.

W ofercie należy wskazać miesięczny koszt usługi oraz sposób zapłaty.

Ofertę proszę przesłać na adres mailowy: administracja@wolomin.sr.gov.pl do dnia 22 października 2021 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Wołominie


Katarzyna Orych